

第7-2表

| 種類 | ガス系消火設備 | | | | | | | | 粉末消火剤 | 水系消火剤 |
|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-------|--------|----------|-------|
| | ハロゲン化物消火剤 | | | | 不活性ガス消火剤 | | | | | |
| 消火剤 | ハロン 1301 | HFC-23 | HFC-227ea | FK-5-1-12 | 二酸化炭素 | 窒素 | IG-55 | IG-541 | | |
| 容器本数比 | 1 | 2～3 | | | 約3 | 4～5 | | | | |
| 設置場所 (安全性) | 有人区画に 設置可 | 常時人のいない部分 | | | 常時人もいない部分 | | | | 有人区画に設置可 | |
| 毒性 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 絶縁性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 浸透性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 汚損性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 避圧措置 | 不要 | 要 | 要 | 要 | 不要 | 要 | 要 | 要 | 不要 | 不要 |

○:良好であることを示す。

×:劣ったものであることを示す