

入札参加申請者(代表者) 様

那須地区消防組合  
組合長 平山 幸宏

下記のとおり、回答いたします。

開 札 日	令和6年12月25日
入 札 番 号	No.1
工 事 番 号	No.1
工 事 名	高機能消防指令システム・消防救急デジタル無線システム全体更新工事
工 事 箇 所	栃木北東地区消防指令センター 大田原市中中原868番地12外関連施設

項	発注仕様書頁	質問事項	回 答
1	23	1 指令台 (1) 119番回線受付処理 キ 光IP受理回線からの通報においてナンバーディスプレイに対応できること。119受付時、自動出動指定装置で自動的に電話番号を検索し、災害地点を決定できること。また、非通知理由表示に対応し、公衆電話からの発信など番号非通知時の理由がわかること。との記載がございますが、非通知理由表示について、非通知の通報は通報番号強制取得にて瞬時に通知番号が取得できることとお認めいただけますでしょうか。	非通知時に通報番号の強制取得が実施可能であれば可とします。
2	24	1 指令台 (1) 119番回線受付処理 ノ 119番着信輻輳時の補助として、指令制御装置に接続した複数台の補助電話機による受け付けを可能とし、着信・保留・台転送・署所端末装置呼出が行なえること。との記載がございますが、補助電話機は119番着信輻輳時の補助受付をする装置のため、署所端末装置呼び出しは機能を有しておりません。119番着信輻輳時には署所端末装置側の災害受信輻輳も想定されるため本機能でお認めいただけますでしょうか。	補助電話機は119番着信輻輳時の補助受付をする機能で可とします。
3	24	1 指令台 (1) 119番回線受付処理 ヒ NTT固定電話からの通報受付 (ウ) 119番受付時において、回線番号、エリア名、電話種別、非通知理由、発信元電話番号、受付時分秒等を指令台ディスプレイに表示できること。なお、ダイヤルインサービスを利用することにより、発信エリア識別番号を解析し着信エリアを指令台ディスプレイに表示すること。との記載がございますが、非通知理由表示について、非通知の通報は通報番号強制取得にて瞬時に通知番号が取得できることとお認めいただけますでしょうか。	非通知理由表示について、非通知の通報は通報番号強制取得にて瞬時に通知番号が取得できる機能を可とします。
4	35	2 自動出動指定装置 ウ 災害地点の決定 (シ) 追加文字入力 災害住所や災害対象物については補足したい情報を自由に文字入力でき、指令時に出動指令の発声及び指令書の印刷、車載端末装置へ送信できること。との記載がございますが、追加文字の発声については、イントネーションや住所等の聞き取りエラーを回避するため、あらかじめ音声合成装置に音片登録されている追加文字のみ、発声可能とのこととお認めいただけますでしょうか。	追加文字の発声については、イントネーションや住所等の聞き取りエラーを回避するため、あらかじめ音声合成装置に音片登録されている追加文字のみ発声可能とすることを可とします。
5	52	8 複合機プリンタ (1)仕様 ウ スキャナ (ア) 型式 卓上型フラットベッドカラースキャナとの記載がございますが、型式に卓上型と記載がありますが複合プリンタのスキャナ機能との認識でよろしいでしょうか。	ご指摘の通り

項	発注仕様書頁	質問事項	回 答
6	92	<p>第18 119番補助受付装置 1 機能  (2) 119番回線を含む各種回線の受付、保留、指令台への保留転送ができること。との記載がございますが119番補助受付装置は119回線専用の補助受付装置となるため119番回線のみ受付、保留、指令台への保留転送機能となります。本機能でお認めいただけますでしょうか。</p>	<p>119番補助受付装置は119回線専用の補助受付装置となるため119番回線のみ受付、保留、指令台への保留転送機能を可とします。</p>
7	95	<p>第1 無線統制台  発注仕様書の「指令台と同等の自動出動指令装置用ディスプレイ、地図等検索装置用ディスプレイ1・2、支援情報表示装置用ディスプレイを配置すること」との記載がございますが、設計図面の機器配置では無線統制台には遠隔制御器の設置図となっております。どちらを採用すればよろしいでしょうか。</p>	<p>無線統制台には遠隔制御器のみの設置とします。</p>
8	114	<p>第14 通信指令室工事について  本工事は、運用中の通信指令室で既設機器の仮設、撤去及び更新機器の設置を行う。との記載がございますが、機器の移設、仮設期間中の障害対応も受注業者の負担、責任において復旧を行うものとの認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>ご指摘の通り</p>